



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	024390-TSE-09/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.12.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.11.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KONTROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MARMARA SANAYİ SİTESİ NO:8-9-10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KONTROL CİHAZLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MARMARA SAN.SİTESİ G BLOK İKİTELLİ NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	024390-TSE-09/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Şekil+KONSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13547 / 04.01.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- ENDÜSTRİYEL KÜRESELVANALAR - BAKIR ALAŞIMLI
- İÇ VİDALI, TAM GEÇİŞLİ, VANA SERİSİ B, GÖVDE MALZEMESİ CW 617N, İZİN VERİLEN AZAMİ SICAKLIĞI
-10°C İLE +120°C, VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP G), ANMA BASINCI: PN25, ANMA BOYUTU: DN6 (DAHİL)'DEN,
DN100 (DAHİL)'E KADAR
- İÇ VİDALI, TAM GEÇİŞLİ, VANA SERİSİ B, GÖVDE MALZEMESİ CW 617N, İZİN VERİLEN AZAMİ SICAKLIĞI
-10°C İLA +120°C, VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP G), ANMA BASINCI: PN40, ANMA BOYUTU: DN15 (DAHİL)'DEN,
DN50 (DAHİL)'E KADAR
- İÇ VİDALI, DAR GEÇİŞLİ, VANA SERİSİ B, GÖVDE MALZEMESİ CW 617N, İZİN VERİLEN AZAMİ SICAKLIĞI
-10°C İLA +120°C, VİDA AĞIZ BAĞLANTILI (TİP G), ANMA BASINCI: PN25, ANMA BOYUTU: DN25 (DAHİL)'DEN,
DN50 (DAHİL)'E KADAR (12.09.2022 K.G.)

e-imzalı/e-signed

30.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

